



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-7511CL0452**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	BEULCO GmbH & Co KG Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	BEULCO GmbH & Co KG Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Werkstoffübergangsverbinder: Übergang auf PE-HD für Trinkwasserrohre (7511)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Übergangsverbinder, Steckverbinder bzw. Reparaturkupplung aus Metall, Bauform K4 (ohne Stützhülse) gem. DIN 8076-1, für Rohre aus PE (PE 80, PE 100, PE-Xa)
<b>Modell</b> <i>model</i>	BEULconnect, Baureihe 11
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RA5504.211387.20 vom 29.06.2020 (SKZ) Baumusterprüfung: 16931 vom 28.09.2012 (GWI) Baumusterprüfung: 153 633e E1 vom 01.02.2011 (GWI) Baumusterprüfung: 153 633e T0 vom 06.12.2010 (GWI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B4/(P) (01.04.2014) DIN 8076 (01.09.2013) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	01.02.2026 / 21-0431-WNV

70029-04-A-DE

18.05.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
BEULconnect	Nenndurchmesser: 25 mm	(DN 20)
BEULconnect	Nenndurchmesser: 32 mm	(DN 25)
BEULconnect	Nenndurchmesser: 40 mm	(DN 32)
BEULconnect	Nenndurchmesser: 50 mm	(DN 40)
BEULconnect	Nenndurchmesser: 63 mm	(DN 50)

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-5253BR0355	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	LOPI 70/LOPI 70	Lopigom S.p.A.

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Maximaler Betriebsdruck:  
12,5 bar für PE 80 und PE-Xa  
16 bar für PE 100