



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6365DM0693

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	BEULCO GmbH & Co KG Kölner Straße 92, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Standrohr-Systemtrenner BA nach DIN EN 1717 (6365)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemtrenner BA für Standrohr
Modell <i>model</i>	BEULCO Systemtrenner BA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 60440256-001 vom 10.05.2021 (LGM) Hygiene: Z-347563-21-Ä-Hy102 vom 09.08.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0032/17 vom 31.03.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 5-0856/21 vom 11.08.2021 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN 3505 (01.10.2017) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.05.2026 / 22-0136-WNR

7002R-04-1-DE

01.03.2022 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
BEULCO Systemtrenner BA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
BEULCO Systemtrenner BA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	